

20.06.2018

Адрес: МО, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2, корп. 142, пом. 71

Ведомственная принадлежность: -----

ПРОТОКОЛ

(суммарный) Абонент: ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"

записей показаний счётчиков
и вольтметров

Питающий центр: ПС Мосэнерго

сформирован 21.05.2018 10:52:08

по предприятию в целом

№ об	730 Гребнево	сч. №	106071170	№ фид.	Яч.11 Фидер 12 альфа+бета	коэф. ТТ	400/5 КтТ=80
Кл. напр.	10 кв		104080926		Яч.43 Фидер 19 альфа	коэф. ТН	10000/100 КтН=100
№ об	47 Щёлково	сч. №	105076068	№ фид.	Яч.8 Фидер 11 альфа+бета	коэф. ТТ	600/5 КтТ=120
Кл. напр.	6 кв		106072031		Яч.23 Фидер 7	коэф. ТН	6000/100 КтН=60

час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		tgφ "фи"	cosφ "фи"	Полная мощность кВА	Показания вольтметра (В)	
	активный кВт*ч	реактивный кВар*ч				а/п	п/п
0							
1	1 965,84	835,68	,43	,920	2136,09		
2	1 912,24	807,68	,42	,921	2075,82		
3	1 873,04	851,68	,45	,910	2057,58		
4	1 864,24	838,88	,45	,912	2044,29		
5	1 782,64	815,68	,46	,909	1960,39		
6	1 857,04	870,08	,47	,906	2050,76		
7	2 036,24	918,08	,45	,912	2233,64		
8	2 387,44	979,68	,41	,925	2580,63		
9	2 867,44	1 296,48	,45	,911	3146,91		
10	3 365,84	1 577,28	,47	,906	3717,08		
11	3 442,64	1 630,88	,47	,904	3809,40		
12	3 441,04	1 649,28	,48	,902	3815,87		
13	3 131,44	1 480,48	,47	,904	3463,78		
14	2 995,44	1 420,48	,47	,904	3315,18		
15	3 113,84	1 537,28	,49	,897	3472,64		
16	2 965,84	1 457,28	,49	,898	3304,52		
17	2 722,64	1 366,88	,50	,894	3046,49		
18	2 811,44	1 277,28	,45	,910	3087,98		
19	2 767,44	1 197,28	,43	,918	3015,33		
20	2 406,64	1 050,08	,44	,917	2625,75		
21	2 331,44	1 023,68	,44	,916	2546,28		
22	2 434,64	1 032,48	,42	,921	2644,52		
23	2 452,24	1 022,88	,42	,923	2657,02		
24	2 150,64	968,48	,45	,912	2358,64		

часы	потребление эл. энергии		средняя нагрузка			средневзвеш. коэф. мощности
	актив. кВт*ч	реакт. кВар*ч	актив. кВт*ч	реактив. кВар*ч	полная кВА	
с 0 до 8 ч.	15 678,72	6 917,44	1 959,84	864,68	2 142,40	0,91
с 8 до 16 ч.	25 323,52	13 416,32	3 165,44	1 677,04	3 505,67	0,90
с 16 до 24 ч.	20 077,12	8 939,04	2 509,64	1 117,38	2 747,75	0,91
с 0 до 24 ч.	61 079,36	27 905,92	2 544,97	1 162,75	2 798,61	0,91

Генеральный директор ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"

Вед. инженер ПТО



И.Т.Янбердин

Е.Н.Михайленко