

Адрес: МО, г. Щелково, ул. Заводская, д. 2, пом. 71

Ведомственная принадлежность: -----

**ПРОТОКОЛ** (суммарный)

записей показаний счётчиков  
и вольтметров

19-20.12.2018г.

Абонент: ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"

Питающий центр: ПС Мосэнерго

сформирован 20.12.2018 9:21:36

**по предприятию в целом**

№ об	730 Гребнево	сч. №	106071170	№ фид.	Фидер 12 альфа+бета	коэф. ТТ	400/5 КтТ=80
Кл. напр.	10 кВ		104080926		Фидер 19 альфа	коэф. ТН	10000/100 Ктн=100
№ об	47 Щёлково	сч. №	105076068	№ фид.	Фидер 11 альфа+бета	коэф. ТТ	600/5 КтТ=120
Кл. напр.	6 кВ		106072031		Фидер 7	коэф. ТН	6000/100 Ктн=60

час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		tgφ "фи"	cosφ "фи"	Полная мощность кВА	Показания вольтметра (В)	
	активный кВт*ч	реактивный кВар*ч				а/п	п/п
0							
1	3 007,28	1 260,72	,42	,922	3260,85		
2	2 897,68	1 175,12	,41	,927	3126,89		
3	3 052,88	1 259,12	,41	,924	3302,34		
4	3 071,28	1 269,52	,41	,924	3323,32		
5	3 113,68	1 273,52	,41	,926	3364,05		
6	3 161,68	1 328,72	,42	,922	3429,54		
7	3 328,08	1 384,72	,42	,923	3604,66		
8	3 567,28	1 433,52	,40	,928	3844,54		
9	3 904,08	1 607,12	,41	,925	4221,93		
10	4 324,08	1 819,12	,42	,922	4691,15		
11	4 276,08	1 805,52	,42	,921	4641,63		
12	4 226,08	1 750,32	,41	,924	4574,21		
13	4 163,28	1 720,72	,41	,924	4504,86		
14	4 076,88	1 668,72	,41	,925	4405,18		
15	4 369,68	1 886,32	,43	,918	4759,44		
16	4 216,08	1 860,72	,44	,915	4608,43		
17	4 035,28	1 712,72	,42	,921	4383,71		
18	3 773,68	1 555,92	,41	,925	4081,86		
19	3 700,08	1 513,52	,41	,926	3997,67		
20	3 587,28	1 520,72	,42	,921	3896,30		
21	3 358,48	1 471,12	,44	,916	3666,55		
22	3 334,48	1 459,92	,44	,916	3640,07		
23	3 275,28	1 440,72	,44	,915	3578,15		
24	3 144,08	1 391,12	,44	,914	3438,09		

часы	потребление эл.энергии		средняя нагрузка			средневзвеш. коэф. мощности
	актив. кВт*ч	реакт. кВар*ч	актив. кВт*ч	реактив. кВар*ч	полная кВА	
с 0 до 8 ч.	25 199,84	10 384,96	3 149,98	1 298,12	3 407,02	0,92
с 8 до 16 ч.	33 556,24	15 831,28	4 194,53	1 978,91	4 550,85	0,92
с 16 до 24 ч.	28 208,64	12 065,76	3 526,08	1 508,22	3 835,30	0,92
с 0 до 24 ч.	86 964,72	36 569,28	3 623,53	1 523,72	3 931,06	0,92

Главный инженер  Степанов В.Ф.

Вед. инженер ПТО  Михайленко Е.Н.