

Информация о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.

Табл. 1

Дата	Происшествие	Причина аварии	Мероприятие по устранению	Дата включения в работу
05.02.16 в 16:00	Авария на фидере 12 (10 кВ)	Обрыв В.В. кабеля	1)Обследование кабеля лабораторией 2) земляные работы 3) установка вставки и двух муфт	21.02.16 в 12:45
22.02.2016 12:00	Авария на ТП-16	Обрыв В.В. кабеля на эстакаде	Установка вставки и двух муфт	22.02.2016 17:30
27.02.16 21:30	Отключение Фидера 19 на ЦРП по причине профилактических работ компании МОЭСК	По причине профилактических работ компании МОЭСК	-	01.03.16 18:30
03.03.2016 20:50	Авария на ЦРП Фидер-12 сработала защита «Земля » на масляном выключателе (МВ)	Пробой кабеля	1) Обследование кабеля лабораторией 2) земляные работы 3) установка вставки и двух муфт	07.04.2016 20:00
30.05.2016 12:00	Аварийное отключение с ТП-1 арендатора Мета-5	Водитель грузового автомобиля порвал кабель 0.4 кВ	установка вставки и двух муфт	31.05.2016 12:00
18.06.2016 07:00	Понижение напряжения	Просадка напряжения с магистральной линии	-	18.06.2016 07:15
26.06.2016 23:10	Авария на фидере №7 по перегрузке	Обрыв В.В. кабеля	1) Обследование кабеля лабораторией 2) земляные работы 3) установка вставки и двух муфт	28.06.2016 17:10
26.06.2016 23:10	Авария на фидере №19	Обрыв В.В. кабеля	1) Обследование кабеля лабораторией 2) земляные работы 3) установка вставки и двух муфт	12.07.2016 17:20
22.07.2016 11:00	Авария на фидере №12	Обрыв В.В. кабеля	1) Обследование кабеля лабораторией 2) земляные работы 3) установка вставки и двух муфт	11.08.2016
26.07.2016 11:00	Авария между ЦРП и КТП-16	Обрыв кабеля на эстакаде между ЦРП и КТП-16	установка вставки и двух муфт	26.07.2016 19:00
22.08.2016 20:15	Пропадание напряжения на фидере 7	От энерго – снабжающей компании	-	22.08.2016 22:30

Генеральный директор ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» Янбердин И.Т.

Главный инженер – начальник ПТО

Хангельдыев Н.П.

